富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成 30年 6月 6日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件 名　市庁舎非常用蓄電池改修工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	古河電池(株)及び日立化成(株)(新神戸電機)のHS-150Eは同等品とみなされるでしょうか？	同等品とみなします。 但し、交換蓄電池の内、1台について液面検知電極を使用し警報装置と接続するため、蓄電池付属の警報センサー等が既設の整流器(GTSB100-30V メーカー名:(株)ユアサコーポレーション)と互換性があるものに限ります。
2		
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp