

質 疑 ・ 回 答 書

令和 元年 7月 3日

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送付担当者

電 話 番 号

件 名 富田林市立喜志西小学校・喜志中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事

	質 疑 事 項	回 答
1	喜志西小学校のサッシ図面(A-13)の内、SW-1のガラスですが、合わせガラスで曲げガラスはこのメーカーでもできません。平面の丸形に変更できませんか？ 樹脂製でオーダーしても2～3ヶ月掛り高額になります。ご検討ください。	既存建具サッシ加工の上、平面合わせガラス取付に変更であれば可とします。
2		
3		
4		
5		
6		