

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送付担当者

電 話 番 号

件 名 R元 山中田ポンプ場流入弁取替修繕工事

	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書にて、「日程・時間については、監督員の指示のもと施工を行うこと」とありますが、作業時間に制限は有りますでしょうか。 (例：流入が4時間しか停止できない、夜間でしか作業が出来ない等)	作業時間は、平日10時から15時になります。 また、水運用・関連工事等で、その都度制限する可能性があります。
2	図番3より、受水槽からの戻水は100A仕切弁で止水できるものと考え、流入側は、場外に仕切弁等何か止水できるものがあると考えて宜しいでしょうか。	受水槽からの戻水は仕切弁で止水できます。 流入側も仕切弁で止水できます。
3	図番3より、配管内の溜まり水の処理は、床排水ポンプ等の設備が場内にあるものと考えて宜しいでしょうか。	床排水ポンプ等の設備はありませんが、側溝等への排水は可能です。
4		
5		
6		

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp