

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送付担当者

電 話 番 号

件 名 富田林市立中学校屋内運動場等非構造部材耐震化工事

	質 疑 事 項	回 答
1	第一中学校 体育館床フローリング張替で、体育館ではブナは不向きな為、代替樹種でカバ桜としたいのですがよろしいですか？ ご回答お願いします。	樹種については、カバ桜でも可とします。
2	また幅90mmでは、3mm単板の複合フローリングとなる為、無垢材では75mm幅のカバ桜、または大型積層フローリングの6mm単板で、厚18mmの物のどちらかで考えて宜しいでしょうか？ ご回答お願いします。	ブナ無垢材の厚15mm幅90mmで設計をしており、無垢材で厚15mm幅75mmカバ桜であれば可としますが、合板の複合フローリングは不可とします。
3		
4		
5		
6		