

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送付担当者

電 話 番 号

件 名 R2 PL教団内水道管敷設検討調査業務

	質 疑 事 項	回 答
1	・延長3.5kmということは分かりましたが、口径サイズはどのようなものでしょうか？	口径はφ600、φ500、φ400を想定しております。
2	・3.5kmが開削だけとは考えにくいですが、添架・推進工などはなくてよいのでしょうか？	添架・推進工は不要です。
3	・道路概略設計1kmと計上されていますが、今回対象3.5kmともあります、総延長はどちらでしょうか？	設計延長は3.5kmです。
4		
5		
6		