

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送付担当者

電 話 番 号

件 名 (R2-農)佐備農道改修工事

	質 疑 事 項	回 答
1	重力式擁壁の数量について、設計書ではコンクリートの数量しか計上していないが、設計図書に計上されている型枠及びその他の項目についてはどこに計上されているのでしょうか。	型枠、基礎、均しコンクリート、水抜きパイプ等、重力式擁壁の施工に必要な数量はすべて重力式擁壁の数量に含まれています。
2		
3		
4		
5		
6		