

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送付担当者

電 話 番 号

件 名 消防団第10分団車庫詰所建替に伴う基本設計業務

	質 疑 事 項	回 答
1	設計業務委託仕様書P.3 (4)地質調査の内容について質疑します。 調査の種別でボーリング、サウンディングの両方に■がついています。ロータリボーリングを行う場合、標準貫入試験を行うこととなります。サウンディング調査は不要でよろしいですか？	ロータリー式ボーリングに伴って行う、サウンディング調査の種別として、標準貫入試験を行っていただきます。
2	仕様書の「地質調査」は、敷地調査共通仕様書に記されている「地盤調査」の内容でよろしいでしょうか？	お見込みの通り、「敷地調査共通仕様書(令和3年度版)」建設大臣官房官庁営繕部監修の、主に「4章 地盤調査」に基づき地質調査を行っていただくという内容となります。
3		
4		
5		
6		