

件 名 R4・5北部配水池更新工事

	質 疑 事 項	回 答
1	令和4年度の出来高対象機器があればご教示下さい。	令和4年度の出来高対象機器は、制御盤、計装設備、ポンプ設備、送水用エンジン、弁・配管設備、建築設備等を見込んでおります。
2	入札公告において工事期間が令和6年3月29日までとなっておりますが、昨今の状況下で、製品・部材等の調達が困難となった場合、工期延長は可能かどうかご教示下さい。	工期内での竣工が可能と認識しておりますが、社会情勢等の変化により、やむを得ず工期内に間に合わない状況となった場合は、別途協議します。
3		
4		
5		
6		