

**契約検査課****質 疑 ・ 回 答 書**

令和 4 年 9 月 28 日

件 名 R4佐備48号橋他添架管布設替え工事に伴う設計業務

	質 疑 事 項	回 答
1	「特記仕様書 1.適用 (4)作業」の留意事項について、数量計算書はExcel形式にて作成とありますが、水道積算システムの使用は不要と考えてよろしいでしょうか。	水道積算システムの使用は不要です。
2	「特記仕様書 6.提出成果品」に、設計積算書とありますが、水道積算システムの使用は不要と考えてよろしいでしょうか。 また、入力する単価は発注者様よりご提供いただけますでしょうか。	水道積算システムの使用は不要です。 入力する単価については、受注者において物価本等を基に算出してください。また市独自のものについては提供いたします。
3	配水管橋梁添架について、道路管理者との事前協議を実施済みですか。 また、橋梁添架の了承は得られていますか。	事前協議は未実施です。現在、既設管が添架されており改めての了承は得ておりません。
4	水管橋が橋梁添架以外の形式となった場合や、下部工の設計が必要となった場合は設計変更の対象となりますか。	協議の上、必要となった場合は設計変更の対象といたします。
5	測量業務に横断測量および河川横断測量が含まれていませんが、横断図は提供いただけますか。測量調査が必要な場合は、設計変更の対象となりますか。	横断図が河川管理者等から入手出来た場合は提供します。 また協議の上、測量調査が必要となった場合は設計変更の対象といたします。
6		