

件 名 甲田送配水管理センター移転改修工事

	質 疑 事 項	回 答
1	既設OAフロアの材質は鋼製、プラスチック製のどちらですか。	プラスチック製です。
2	OAフロアパネルは一時、全て撤去・復旧ですか。	OAフロア用コンセント新設に伴い配置換えが必要となる範囲のみです。
3		
4		
5		
6		