

件 名 第二中学校⑦棟外壁・屋上防水等改修工事

	質 疑 事 項	回 答
1	石綿含有部の既設塗膜撤去の範囲は設計図書に図示されている範囲だけですか	お見込みのとおりです。
2	天井石膏ボードから化粧石膏ボードへの張替について、下地の改修も行いますか	下地の改修については、図面No.A-17の改修表に記載のとおりです。
3	図面A/04の外壁下地補修数量について、「モルタル塗替工法」「モルタル成形」「ピンネット工法」の数量が「-」となっておりますが、対象はないものと理解してよろしいでしょうか。対象がある場合は、概算の数量をご教示下さい。	外壁下地補修において、「モルタル塗替工法」「モルタル成形」「ピンネット工法」の対象はありません。
4		
5		
6		