

件 名 富田林市市民会館受変電設備等改修工事

	質 疑 事 項	回 答
1	現状で付いている機器のメーカー・型番等がわかるのであれば、ご教授ください。	メーカー・型番等がわかる既設機器は以下のとおりです。 高圧カットアウト(製造者名:エナジーサポート、型式:PC-7) 限流ヒューズ(製造者名:東芝産業、型式:FPSI-6DK50FF) 双投型電磁油入開閉器(製造者名:弾電機製作所、型式:DSW-M-H) 高圧受電用過電流継電器(製造者名:オムロン、型式:COS-CHT-R2)
2	停電作業時は仮設電源などで給電しておかないといけない回路等はありませんか？ もし有るのであれば、回路容量などご教授ください。	停電を伴う作業は仕様書に記載のとおり令和5年12月30日(土)～令和6年1月3日(水)に実施いただくこととなり、この期間内での作業であれば給電しておく回路等は原則ございません。
3		
4		
5		
6		