

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年12月6日

件 名 若松第12住宅2棟給水方式改修工事

	質 疑 事 項	回 答
1	設計図書11.一般事項の(7)に石綿調査・処理に関する記載がありますが、設計書の中には石綿の処分に関する記載がありません。石綿調査・処理は必要ですか？	石綿の書面調査では、石綿含有の有無が把握できておらず、また現地調査が未実施のため、保温材等(特に配管エルボ及びバルブ部の成形保温材の隙間の不定形保温材など)が存在する場合は、コスト比較の上、分析調査又はみなし除去の実施を協議します。分析調査費用及び処理費用については、変更協議の対象とします。
2		
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp