

件名： 河内長野公共職業安定所屋上防水改修工事

	図 番	質 疑	回 答
1	2	第3章防水改修工事の改修工法の種類及び工程において記載している「保証期間は竣工後10年とする。」超速硬化スプレーウレタン工法であればどの工法でも問題ないですか。	原則的に特記仕様書に記載のとおりとします。 ただし、工法及び材料等の最終決定については、工事請負者が契約後に提出する施工要領書及び材料承諾願等に基づき、設計価格を含めて性能が同等品以上であることを確認した上で監督員が承諾するものとします。
2	2	続き 「スタティックミキシングスプレーガン」を使用しないといけませんか？ほかの超速硬化ウレタン防水システムでは駄目でしょうか？	原則的に特記仕様書に記載のとおりとします。
3	4～6	新規防水工法が超高速硬化ウレタン吹付工法になっておりますが、既存防水層（加硫ゴムシート）の撤去範囲が立上り部のみになってます。加硫ゴムシートの上に塗布可能なウレタン塗膜防水用のプライマーがありません。接着確認済みのメーカーがありましたら教えてください。	指定メーカーや接着確認を実施した材料は有りませんが、本工事において承諾可能な層間プライマーや仲介プライマー等については複数存在すると認識しています。 このことから、施工要領書及び材料承諾願等に基づき、性能等を監督員が確認した上で承諾するものとします。
4		超高速硬化ウレタン吹付工法の材料メーカー及び仕様等の指示をお願いします。 (特記仕様書記載の新東洋合成(株)は連絡がつかずません。横浜ゴムMBE(株)はウレタン事業撤退しています。)	確認の結果、ご指摘のとおりであることが判明したため、下記の事業者を追加します。 中外商工株式会社 大阪支店 大阪工営部 電話 06-6443-7321 アートプルーフ U-JQ工法 同等品以上
5			
6			
7			
8			
9			
10			