

**件名： 令和3年度小山田町汚水マンホールポンプ設置工事**

| 図 番 | 質 疑   | 回 答  |
|-----|---|--|
| 1   | 設計図<br>2/4・<br>3/4<br>No2・3マンホールポンプの仕様点をご教示願います。          | No.2 $\phi 50 \times 0.159\text{m}^3/\text{min} \times 5.6\text{m}$<br>No.3 $\phi 50 \times 0.159\text{m}^3/\text{min} \times 6.1\text{m}$ |
| 2   | 設計図<br>2/4・<br>3/4<br>No2・3マンホールポンプの必要ケーブル長さを<br>ご教示願います。 | No.2 25m<br>No.3 7m  |
| 3   | 3機場の人孔は設置済みでしょうか？<br>未設置の場合はいつ頃設置予定でしょうか？                 | 今年度工事で設置済みです。  |
| 4   |   |  |
| 5   |   |  |
| 6   |   |  |
| 7   |   |  |
| 8   |   |  |
| 9   |   |  |
| 10  |   |  |