

## 件名： 日野浄水場活性炭注入設備更新工事

図 番	質 疑	回 答
1	<p>【工事特記仕様書】第1章第5節 責任 (2) 保証期間体制 (p.6) 「請負者は、上記の保証期間中は、遠隔監視装置等を用いて、請負者の事務所内において、運転状況を常時監視できる体制を構築しなければならない。(中略)体制を整えておかなければならない。」 とありますが、故障時にオンコール対応にて管理・不具合時対応する体制で問題ないでしょうか。</p>	<p>問題ありません。 ただし、コールセンター等を介する体制ではなく、直接連絡が可能な体制としてください。</p>
2	<p>【工事特記仕様書】第6章第1節 設備概要 (p.18) 【設計図2/3】p.5 システム構成図 「中央監視室のLCD監視制御装置は、近年に導入した既設LCD監視制御装置の改造または新設とする。ただし、(中略)最小限の機能追加を行う。」 とあり、図面では脱臭棟・排水処理棟のLCD監視設備に繋がっていますが他の直近納入された管理本館1F電気室及び送水ポンプ棟にある設備を監視制御しているLCD監視設備の改造にて信号取り込みしても問題ないでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p>
3	<p>【工事特記仕様書】第6章第2節 機器仕様 (8)(9) (p.20) 機能増設に伴う盤改造及びソフト変更等については、既設機器の機能を熟知し、既設機能を含めた改造後の機能全体の機能・性能保証ができ、既設設備メーカーも含めた万全な維持管理体制を確保した上で、改造による調整・トラブル等について対応ができるものによって行わなければならないと考えますがよろしかったでしょうか？</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
4	<p>特記仕様書 P.20 (9) 既設LCD監視制御装置機能増設 既設排水処理設備と同様と記載ありますが、既設排水処理設備監視設備のメーカーをご教示ください。</p>	<p>既設排水処理設備監視設備は㈱オルガノ製です。</p>
5	<p>一般競争入札参加審査申請書 配置予定技術者について、工場製作期間と現場施工期間をわけて配置する場合は、それぞれの予定者を記載する事で宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>