

件名： 道の駅奥河内くろまろの郷駐車場屋根設計業務

	図 番	質 疑	回 答
1	仕様書 6(一般事項) -5	計算書等とありますが構造図面を作成し構造計算書及び構造チェックリストが必要という事でしょうか	整備する屋根は2次製品主体の構造と考えておりますが、今回の設計において2次製品によらない場合、または2次製品の組み合わせ等により構造計算が必要と判断される場合は、構造計算書及び構造チェックリストの作成をお願いします。 但し、本業務における確認申請書の提出において、構造計算書の提出不要となることが想定される場合でも、設計していただく建築士の設計に対する2次製品及び構造物の構造安全上の計算チェックは、当然必要と考えます。 仕様書に掲げます計算書に関しましては、これら構造に関する内容を含め、本業務履行において発生する各種計算書がございましたら、作成提出をお願いします。
2	別表-1 ⑥	業務内において想定する手続きのその他には計画通知が含まれていますか	本市に建築主事が設置されていないため、本業務においては、計画通知ではなく確認申請及び確認済書の受領をお願いします。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			