

件名： 南部配水場1号南部第3向送水ポンプ吐出弁更新工事

	図 番	質 疑	回 答
1		工事特記仕様書P6【吐出弁更新時使用部品】スイング式逆止弁 内外粉体 SGSのSGSとは、材質か何かを表す記号かご教示願います。	設計時に参考とした機器の記号です。 なお、製品を指定するものではありません。
2		工事特記仕様書P6【吐出弁更新時使用部品】伸縮管(可とう管)SJ-K100H 1個となっていますが、同等品を使用してもよろしいでしょうか。	同等品で問題ありません。 詳細は契約後の打ち合わせで決定するものとします。
3		既設に電動(仕切)弁が設置されており今回工事ではケーブル、電線管類は既設流用という解釈で宜しいでしょうか。	ご質問のとおりです。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			