

件名:市立楠小学校外1校トイレ整備工事設計業務

	図 番	質 疑	回 答
1		設計業務委託仕様書 3業務範囲 2)調査業務 口、現地調査④アスベスト調査について採取箇所を ご指示下さい。	各階現況男女トイレのどちらかで天井仕上材です。成形 板等の板材で採取可能な場所とし、各校3箇所の2校で計6 箇所採取となります。