

**件名： 滝畑湖畔観光レストラン横受水槽更新設計業務**

図 番	質 疑	回 答
1	仕様書 第2編 特記事項 2. 業務目的に「滝畑地区が運営する光滝寺キャンプ場及び荒滝キャンプ場の水道施設、滝畑湖畔観光レストラン横受水槽を更新するものである。」と記載がありますが設計対象の施設数及び、容量をご教示ください。	受水槽:1基 既設受水槽有効容量:8m <sup>3</sup>
2	設計書の設計大要に「送配水管更新実施設計を行う」と記載がありますが、計上されていますでしょうか。	受水槽更新に伴う送配水管更新であり、必要最小限の管更新のため、業務費は計上していません。
3	質疑2の送配水管が設計対象となる場合は延長、口径、設計条件、仮設の有無をご教示ください。	上記のような考え方であるため、具体的な数量等はありません。
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		