

件名： 南部第1配水池管路敷補修工事

	図 番	質 疑	回 答
1	1/1	モルタル吹付工とありますが、平地部ですので、普通コンクリートの土間コンクリートに変更は可能でしょうか	施工箇所の一部傾斜地があり、土間コンクリートだと難しいと考え、モルタル吹付工としています。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			