

質 疑 ・ 回 答 書

平成 28 年 6 月 20 日

発注番号		開札日	平成 28 年 6 月 29 日
委 託 名	H28 住道四の宮線道路改良詳細設計業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	設計について 図書ダウンロードに位置図が無かったため 位置を教えてくださいませんか。	位置図の PDF を送付いたします。	
2	雨水貯留設計について 地下型、オープン型どちらを検討されていま すでしょうか。	地下型で検討してください。	
3	雨水貯留設計について 設計書 第3号明細書の雨水貯留沈殿地詳細 設計に 0.4 m^3 以下とありますが、単位は 0.4 m^3/sec でしょうか。また、実際の規模は何 m^3 でしょうか。	$0.4 \text{ m}^3/\text{sec}$ で考えていただいて支障ありません。 1 ha 当たり 500 m^3 を想定しており、実際の規模 は 100 m^3 程度と想定しています。	
4	雨水貯留設計について 構造（プレキャスト等）は何で検討されてい ますでしょうか。また、仮設については何を 検討されていますでしょうか。	別途、土質調査業務にて判明する条件を元に、比 較検討案を作成し整備方法を決定してください。	