

質 疑 ・ 回 答 書

平成28年7月25日

発注番号		開札日	平成28年7月28日
工 事 名	旧深野北小学校 法令適合にかかる機械設備工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	【M-10】 受水槽廻り平面図 既設受水槽・既設揚水ポンプ再利用となっており、配管改修はないと考えておりますが、既設給水管接続50とあります。これは無視してよろしいでしょうか？	既設給水管外れていましたので、接続が必要です。(2箇所)	
2	【M-12】 機器 FE-1 パイプファンですが、1階～4階貸室の取付位置はサッシ部にパネル等で取り付けるのでしょうか？その場合パネルは設備工事でみておくのでしょうか？それとも新規開口を設けるのでしょうか？取付方法と取付位置のご指示をお願いします。	FE-1 パイプファンは、設備工事です。また取付は、窓ガラス部分です。	