

質 疑 ・ 回 答 書

平成 29 年 2 月 22 日

発注番号		開札日	平成 29 年 2 月 28 日
工 事 名	南郷小学校他 1 校消防設備改修工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	南郷小学校、四条小学校の受信機の取替はありますか。	南郷小学校は既設のまま、四条小学校は火災受信機、副受信機共取替となります。	
2	四条小学校に避難器具は新設しますか。	避難器具については撤去処分のみとします。	
3	避難器具について NO.01 の図面の凡例内注記（2）「避難器具は撤去及び新設すること。」と記載がありますが、NO.04・NO.06 の図面には撤去処分としか記載がありません。本工事は撤去処分のみか取替か教えて下さい。	避難器具については撤去処分のみとします。	
4	今設置されている（今回取替対象）の自動火災報知設備受信機の 1) メーカー名 2) 型式 3) 検定番号 を教えてください。	1) メーカー名 松下電工(株) 2) 型式 BV1540 3) 検定番号 受第51～6号	
5	機器の納期が工期内に間に合わない物があるのですが、工期延長していただけますか。	工期については工期内に竣工するようにして下さい。	