

質 疑 ・ 回 答 書

平成 30 年 4 月 23 日

発注番号		開札日	平成 30 年 4 月 27 日
委 託 名	氷野小学校他 2 校プール改築等工事設計業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	今回の業務にあたり、敷地の測量は必要でしょうか。	敷地全体の測量は必要ありませんが、プール廻りの測量は必要です。	
2	今回の業務委託あたり、地盤調査は必要でしょうか。	確認申請で必要となる部分では地盤調査必要です。 (スウェーデン式サウンディング試験程度)	
3	プール附属棟は標準設計図があり、それを参考に設計するのでしょうか。	標準設計図はありませんが既設プールの図面はありますのでそちらを参考に設計してください。	
4	法令に適合しない倉庫、物置、自転車置場等の撤去、同規模の設置とありますが、「等」には隣地境界との塀やフェンスも含まれるのでしょうか。	塀やフェンス含みます。	
5	プールの構造体強度試験はどのような試験でしょうか。	各校、シュミットハンマー試験を行うこと。	