

質 疑 ・ 回 答 書

平成 30 年 7 月 31 日

発注番号		開札日	平成 30 年 8 月 8 日
工 事 名	H30 深北大橋橋梁補修 2 期工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	第 19 号明細書既設継手撤去 運搬、処分、撤去に伴う吊り上げのみで既設 ジョイントの取壊しが計上されていないと 思われます。 設計変更の対象となりますか？	伸縮装置設置に既設ジョイントの撤去作業を含 んでおります。	
2	第 19 号明細書既設継手撤去 端部調整工等に使用する超速硬無収縮モル タルが設計では計上されておりませんので 設計変更対象になりますか？	伸縮装置設置に超速硬モルタルを含む材料費が 含まれております。	