

質 疑 ・ 回 答 書

平成 30 年 12 月 11 日

発注番号	3001035	開札日	平成 30 年 12 月 25 日
工 事 名	灰塚配水場内配水管布設替工事(H30-1)(H30-2)跡舗装復旧工事		
質問 番号	質疑事項	回答	
1	設計書の 樹脂モルタル舗装工 舗装厚 t=6mm 以下 制約無 夜間 無 の規格と種別を教えてください。	市場単価の薄層カラー舗装工の樹脂モルタル舗装工を計上しております。規格・仕様は厚 6 mm 以下、工法内容は樹脂系材料（エポキシ樹脂）と骨材を使用したモルタルを、コテ仕上げによって路面に敷設する工法です。	