

質 疑 ・ 回 答 書

平成31年 4月26日

| | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 発注番号 | | 開札日 | 平成31年5月10日 |
| 工事名 | 新田地内水路整備工事（第3期） | | |
| 質問 番号 | 質 疑 事 項 | 回 答 | |
| 1 | 図面との差異 構造物撤去工 障害物撤去 木杭引抜工 480 本とありますが、図面で確認ができませんで した。既設木杭はどこに設置されているので しょうか。 | 水路底に埋設されていると思われませんが、詳細な 位置については把握できておりませんので、図面 に反映していません。 | |
| 2 | フェンス・ガードレールの復旧 フェンス・ガードレールは流用ではなく、新 設でしょうか。 | 流用です。 | |