

# 質 疑 ・ 回 答 書

平成31年 4月24日

発注番号		開札日	平成31年5月10日
業務名	新田地内水路整備工事（第3期）		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	<p>橋への近接・干渉に関して 中の橋側への延長端部において非常に接近しており施工時に干渉する恐れがあります。どの様な対処方法をお考えか御教示お願い致します。</p> <p>中の橋側の施工延長端部において、コンクリート矢板工の延長が中の橋に非常に近接しており、施工時に橋へ干渉する恐れがあります。どう対処を考えられているかご教示ください。 もしくは施工数量470枚が優先でしょうか。</p> <p>コンクリート矢板工について 計画平面図（1）にて、「中の橋」の右下部橋脚に非常に近接する位置へのコンクリート矢板の配置となっており、施工時に干渉する恐れがありますが、どのような対処を計画されていますでしょうか？</p> <p>中の橋について 図番1/25を見る限り、中の橋側の施工延長端部において、矢板工の延長が中の橋と重なっている、若しくは非常に接近しているように思われます。矢板施工時に橋へ干渉する可能性が非常に高く、施工できないと思われます。橋への干渉について、発注者様のお考えをお聞かせ願えないでしょうか。</p>	<p>橋梁部の干渉については、契約締結後に圧入開始位置を含めた施工方法について協議を行いたいと考えておりますが、設計数量が470枚となっておりますので、施工数量も470枚と考えております。</p>	