

## 質 疑 ・ 回 答 書

令和元年7月9日

発注番号		開札日	令和元年7月16日
工 事 名	旧深野北小学校屋上防水他改修工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	3階アスファルト防水撤去に伴いアスベスト含有調査は必要ないでしょうか？アスベスト含有調査があれば変更対象でよろしいでしょうか？	石綿含有分析調査については、関係法令に基づき適切な対応が必要となりますので、関係機関との協議の結果、調査が必要とのことであれば、含有調査に必要となる費用は設計変更の対象となります。 なお、外壁仕上塗材については調査済みであり、「含有せず」との調査結果です。	