

質 疑 ・ 回 答 書

令和元年7月12日

| 発注番号 | | 開札日 | 令和元年7月19日 |
|----------|---|--|-----------|
| 工 事 名 | 新田中央公園防災備蓄倉庫建築工事 | | |
| 質問 番号 | 質 疑 事 項 | 回 答 | |
| 1 | (図面番号 A-16 他) 床 防塵塗装の仕様を御指示願います。 | ジョリエース E コーティング工法 塗厚 0.3mm 同等品以上とする。 | |
| 2 | (図面番号 A-32) SS-2 クロススクリーン(ユニファイヤー ガードIIウォークスルー付) ユニチカ製は製 造中止と思われます。代替え品の指定があれ ば御指示願います。 | セレスクリーン BC 型 (文化シャッター) の同等 品以上とする。 | |
| 3 | (図面番号 A-08) 外部足場は枠組み足場でないと不可ですか。 | 図面のとおりとする。 | |
| 4 | (数量表) 鉄骨単管吊り足場の要領を御指示願います。 | 鉄骨つり棚足場とする。 | |
| 5 | (図面番号 A-02) 監督員事務所の必要備品有れば御指示願 います。 | 机、椅子、書棚、ホワイトボード、掛時計、寒時 計、会議机、折りたたみ椅子、電話及び FAX、 複写機、パソコン (インターネット接続可)、カ ラープリンター、文具一式、ゴム長靴、雨かっぱ、 懐中電灯、衣類ロッカー、消火器、掃除具、冷暖 房機器とする。 | |
| 6 | (図面番号 A-37) スロープ手摺の詳細を御指示願います。 | ステン製 42.7φ 支柱共、下棧 34.0φ HL 仕上げ とする。 | |
| 7 | (図面番号 A-32、33) 建具のレバーハンドル、引手 L=500、各 仕様を御指示願います。(材種等) | レバーハンドル (UL410-006S アルミシルバ ー:ユニオン)、引手 (No.223 アイウッド丸形 取手:シロクマ) の同等品以上とする。 | |
| 8 | (実施要領) 工期の着工時期は大体いつ頃になりますか。 | 9月議会の議決後、10月初旬を予定。 | |
| 9 | (図面番号 A-33) 木製建具の面材についてはアイカの化粧材 と考えてよろしいですか。 | 図面のとおりとする。 | |
| 10 | (現場説明書) 5. の家屋調査は何件程度必要ですか。 | 件数の指定はありません。 現場説明書のとおりとする。 | |
| 11 | (現場説明書) 40. の科学物質の室内濃度測定は何ポイン ト程度ですか。 | 本工事については、不要とする。 | |
| 12 | 工期について 高力ボルト不足に伴い納品時期が確定出来 ない為、場合によっては、工期延長になるか と思うのですが工期延長は、認められるので しょうか? | 工期については、原則、実施要領のとおりとする。 | |

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 13 | <p>工期について 押出成形セメント板（ノザワ・アイカ工業共） メーカー供給能力を大幅に超える受注がある為、新規物件の受注制限がされています。 両メーカー問い合わせた所、納期回答が来年の4～6月以降になるとの回答がありました。本発注をしないと正確な納期は返答出来ないとの事です。このような状況ですが工期延長は認められるのでしょうか？</p> | <p>工期については、原則、実施要領のとおりとする。</p> |
|----|--|--------------------------------|