

質 疑 ・ 回 答 書

令和2年6月5日

発注番号		開札日	令和2年6月12日
業 務 名	野崎松野園住宅A棟附属棟耐火被覆改修工事設計業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	耐火被覆（ロックウール）について、アスベスト含有の有無をご教示ください。	アスベストの含有はございません。	
2	業務は、構造の改修及び設備改修（配管等の盛替え等）が、含まれないと考えてよろしいでしょうか？	構造の改修は含みませんが、設備改修（配管等の盛替え等）は含みます。	