

質 疑 ・ 回 答 書

令和2年9月7日

発注番号		開札日	令和2年9月30日
業務名	新田地内水路整備工事（第5期）		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	構造図（7）ブロック積 プレキャストコンクリートブロックの仕様 メーカー等 詳細が分かりません。 お教え願います。	①メーカー：南和産業株式会社 ②名 称：プレキャスト基礎ブロック ③仕 様：N-510型（裏コン10cmタイプ） H=300×1998	
2	構造図（6）取付管（ボックスカルバート） プレキャストボックスカルバートが5箇所所有りますが全ての寸法が違って居りますが全てサイズが既製品（2次製品）であるのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。	5箇所とも短尺になりますので特注品となります。	