

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年2月4日

発注番号		開札日	令和3年2月12日
工 事 名	南郷中学校転落防止柵設置工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	<p>2 F転落防止柵人工木ルーバー W4500×H2500(一部 3350)@150 人工木材□-95×50(スチール芯材□-35×35× 3.2)材工共 2か所</p> <p>階段室1 4階進入防止柵 W2580×H2500@150 人工木材□-95×50(スチール芯材□-35×35× 3.2)材工共 1か所</p> <p>上記についての製造メーカー名をご教示下さい。及び同等品で芯材がアルミでも大丈夫でしょうか？</p>	<p>製造メーカー名は フクビ化学工業(株) 人工木材プラスッドルーバー J F 5095 CN です。</p> <p>尚、階段室1 4階進入防止柵の表記ですが 2 F転落防止柵人工木ルーバーの誤りです。</p> <p>同等品については規格、品質、性能(強度等)が 同等品であると認められれば可能です。</p>	