

## 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年5月24日

発注番号		開札日	令和3年5月28日
業 務 名	キッズプラザ空調機更新工事設計業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	本設計は、更新工設計とありますが、空調機以外の更新範囲（冷媒管・電気配管配線等）を、お示し下さい。	原則、室外機、室内機の更新を行い、冷媒管・電気配管配線等については、既設流用としますが、本設計業務において現地調査を行い、劣化・破損等により更新が必要であると判断した場合は、更新を行うものとします。	