

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年4月22日

発注番号		開札日	令和4年4月28日
委 託 名	旧深野北小学校体育館トイレ他改修工事設計業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	添付資料の平立面図は CAD 図のように見えますが、CAD データの貸与はできますか？	設計業務を受注いただいた際には、CAD 図を貸与いたします。	
2	屋根の防水改修設計について、漏水箇所や原因は特定されているのでしょうか。	漏水箇所は特定できておりませんが、折版屋根の老朽化が原因と思われます。	
3	調査報告書等の資料はありますか。	計画建物の劣化状況等を調査した報告書等の資料はありません。	
4	特記仕様書 P1 の I 業務概要 3. (5) a. に『外壁調査業務の結果』とありますが、貸与資料ですか。	貸与資料はありません。 本業務に外壁調査業務も含まれます。	
5	上記 4 で外壁調査業務が本業務に含まれる場合、調査方法の概要を御教示下さい。	施設管理者へのヒアリング、打診調査及び目視調査により、ひび割れ等の劣化を調査すること。	

以下余白