

質疑・回答書

令和4年6月20日

発注番号	50401014	開札日	令和4年6月24日
業務名	東部及び東部第二配水場 ITV 設備更新工事		
質問番号	質疑事項	回答	
1	電動カメラはPCから遠隔操作となりますでしょうか。	はい。	
2	仕様があえば指定メーカーはなしでしょうか。	はい。	
3	契約保証金は免除になりますでしょうか。	必要(契約金額の100分の10以上) ※ただし、次の場合は免除することができる。 (1) 保険会社との間に大東市上下水道局を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。 (2) 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。	

4	特記仕様書「提出書類一覧表」(参考) 一覧表は、実際に落札した場合、どの書類が必要となりますでしょうか。また、指定のフォーマットはございますでしょうか。	原則、全て必要ですが、本工事に該当しないものは不要となります。 フォーマットは書類によって有無が異なります。
5	現場代理人は施工しながらの兼務でよろしいでしょうか。	はい。ただし、各種法令等を遵守し配置すること。
6	建設業法 26 条による技術員配置は施工者が兼務可能でしょうか。	はい。ただし、各種法令等を遵守し配置すること。
7	入札前に現地調査は可能でしょうか。	質疑受付期間外は、現地調査不可となります。
8	機器代・工事代・機器保守費用のみで日立側の立ち上げ、保守費用は含まないでよろしいでしょうか。	既設警備センサーとの連動他、必要な調整作業等は本工事に含みます。

9	日立の設定費用を含むのであれば日立の連絡先を教えてくださいませんか。	連絡先：株式会社日立国際電気 TEL：050-3383-3442 担当：山崎氏
10	特記仕様書提出書類一覧の⑥工事月報についてフォーマットはございますでしょうか。	あります。
11	操作PCと管理サーバの役割は何でしょうか。	管理サーバ側でソフトウェアを保有し、操作PCはサーバ側のソフトウェアにアクセスして監視・操作する仕様と考えています。
12	操作PC兼管理サーバの場合はKVMは必要ないでしょうか。	設計書のとおり必要です。
13	23型モニタ、55型モニタに表示される内容は同じで良いでしょうか？別の内容になりますでしょうか。	各カメラの映像（計5台）を、1画面で表示すれば同じでも可とします。

14	KVMスイッチは23型モニターのみ切替でしょうか。	はい。
15	東部第二配水場の電動カメラはそれぞれ、何個の赤外線センサーと連動しているのでしょうか。	それぞれ11個と6個です。
16	録画映像の解像度、フレーム数、保存期間は如何いたしましょうか。	保存期間は1か月とし、解像度等は その設定に合わせます。
17	P TZカメラと屋外一体型カメラの設置方法を教えてください。	壁取付またはポール取付とします。