

質疑・回答書

令和4年6月14日

発注番号	50401014	開札日	令和4年6月24日
業務名	東部及び東部第二配水場 ITV 設備更新工事		
質問番号	質疑事項	回答	
1	センサー制御でセンサー検知方向へカメラを向けるのですか？	はい。	
2	センサー制御信号を中央管理センターで受信し管理を行いますか？	中央管理センターからセンサーのON/OFF 出来る仕様とします。	
3	上記を表示できるソフトウェアが必要ですか？	はい。	
4	既存ソフトウェアがそのまま流用可能でしょうか？	流用は出来ません。	