

## 質疑・回答書

令和4年8月1日

発注番号	50401021	開札日	令和4年8月5日
案件名	東部第二高区配水場水位計（内・外）取替工事		
質問番号	質疑事項	回答	
1	特記仕様書 第1章 第8節の （9） 【設置後1年間の保守点検を含むものとする】について 年間何回でしょうか。特性試験も 含む点検でしょうか。	年1回とし、特性試験も含まれます。	