

質疑回答事項通知書

業者各位

令和元年8月2日～令和元年8月6日入札執行の予定である
「令和元年度マンホールポンプ設置工事 大黒2(30-第158工区)」の仕様について
質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	設計図書等2 仕様書の30でLL型着脱装置を使用する事と有りますが、LL型は7.5kw以上に用いる着脱装置と認識しております。 1.5kwの場合はLM型ではありませんか？ご教示の程よろしく お願い致します。	羽曳野市では7.5kw以下の水中ポンプについても着脱装置はLL型を採用して互換性を持たしております。