

質疑回答事項通知書

業者各位

令和4年5月27日～令和4年5月31日入札執行の予定である
「令和4年度羽曳野市立羽曳が丘コミュニティセンター空調用室外機及びキュービクル更新工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	本案件は電気工事としての発注ですが、設計図書のM-1の特記仕様中の主任技術者等の要件として、1級もしくは2級の管工事の施工管理検定の合格者とあります。配置予定技術者はこれらの有資格者を必要とすることによろしいか。	管工事の技術者については特記仕様書に記載のある有資格者を配置してください。(下請業者でも可)
2	受変電設備の規格について、メーカー標準・国交省仕様のどちらでしょうか。	国土交通省仕様としてください。
3	工事費内訳書のP-21に記載されている繊維くずの数量が、0.0tとなっていますがこちらの数量で正しいでしょうか。	下1桁の表示が消えておりました。0.02tで積算しています。