

## 質疑回答事項通知書

業者各位

令和4年10月3日～令和4年10月5日入札執行の予定である「羽曳野市水道事業羽曳山配水場送水吐出電動弁改良工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

## 質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	既設バルブ及び逆止弁の架台の材質をご教示願います。	ステンレスです。
2	既設バルブ及び逆止弁の架台は既設流用で宜しいでしょうか。	架台は既設流用です。
3	特記仕様書4項(3)に「施工にあたり監督職員と協議」とありますが 施工時期・施工日数・施工期間に何らかの制約が現時点で見込まれているのでしょうか。	現時点で制約はありません。
4	特記仕様書 5.機器仕様について既設機器の弁体、駆動装置のメーカー名、製造番号をご教示願います。	弁体 メーカー:株式会社クボタ 製造番号 32-0044-521 駆動装置 メーカー:西部電機株式会社 製造番号 K510023-1
5	特記仕様書 5.機器仕様について記載の仕様と同等品以上であればメーカーは問わないという認識でよろしいでしょうか。	メーカーは問いません。
6	既設送水吐出電動弁のメーカー名を教えてください。 また外形図をください。	No.4に記載のとおりです。 外形図を添付します。(別添1)