

別紙_質疑No.6(令和5年度羽曳野市立小学校屋内運動場空調設備設置工事)

学校名	過去の調査履歴		今回調査(設計)			備考	
	含有有・無	採取場所	検体箇所	分析方法	含有有・無		調査結果
駒ヶ谷小学校			外壁・ 屋外ギャラリー下部 (天井ポード)	定性分析・定量分析 (JISA1481-2) (JISA1481-3)	有	外壁仕上材	
西浦小学校			外壁・ 屋外ギャラリー下部 (塗装)		有	外壁仕上材 ギャラリー下部天井ボード	
丹比小学校			外壁 屋外ギャラリー下部 (塗装)		有	外壁仕上材	
白鳥小学校					-		鉄骨造
高鷲南小学校					-		鉄骨造