

平成30年7月20日

門真市上下水道局発注の入札に係る質問・回答書

件名 公共下水道第2工事

	質 問	回 答
1	第17号明細書の給水基本料金は何ヶ月見ておられますか。	5ヶ月です。
2	第4号代価表の廃路盤材の比重を教えてください。	1.7です。
3	第72号代価表の廃路盤材の比重を教えてください。	1.7です。
4	公共下水道第2工事 第16明細書 事前調査の外周構造物 調査の延床面積をお教えてください。	積算は70m ² 未満で行っています。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市上下水道局経営総務課
	電話06(6903)3131