

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件名 三ツ島地区配水管布設替工事外

	質 問	回 答
1	128号代価表の軽量鋼矢板(賃貸)90日以内の重量をお教えてください。	軽量鋼矢板1型(250×36×5mm)12.9kg/mとし、必要数量を考慮し算出して下さい。
2	128号代価表の鋼矢板〔軽量矢板〕1現場当り修理費及び損耗費の重量をお教えてください。	質問1の通りです。
3	132号代価表の軽量鋼矢板(賃貸)90日以内の重量をお教えてください。	質問1の通りです。
4	132号代価表の鋼矢板〔軽量矢板〕1現場当り修理費及び損耗費の重量をお教えてください。	質問1の通りです。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06(6903)3131