

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件名 御堂町・宮前町地区老朽管更新実施設計業務

	質 問	回 答
1	河川横断部の水管橋等詳細設計について、設計書に計上されておられません が、本業務対象外と理解してよろしい でしょうか。	現在添架されている水管橋は耐震性能 を有しており、本設計にて連絡を想定 しているため、設計対象外です。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06(6903)3131