

令和 2 年 6 月 15 日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市立浜町保育園本園舎等撤去工事

	質 問	回 答
1	函面番号A-009の解体フローの施工方法で工事しなければならないですか？0.1BHから大型BHの変更は可能ですか？	解体フローは提案していただき、協議の上認めるものとする。 大型BHへの変更は可能。
2	特記仕様書7躯体 0.1BH圧砕機で基礎の解体ができないと思いますが、大型重機かブレーカーの使用は認められますか？	認める。
3	コンクリートガラ運搬処分について、有筋の場合処分場が受け入れてくれない場合はどうしますか？	有筋のまま受け入れ可能な処分場で処分すること。
4		
5		

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)