

令和2年6月15日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 4号炉ルーフファン更新工事

	質 問	回 答
1	据付用レッカーは、何トンレッカーでお考えですか。	既設のルーフファンは160kgあります。この重量が上げられるレッカーでお願いします。
2	取付時間は、9時より17時の間での作業として良いですか。	取付け、取外しは平日9時から17時でもかまいませんが、レッカー作業は、土曜日の13時から17時まで、日曜日の9時から17時でお願いします。
3	ファン本体より、ジョイントボックスまでの距離はいくらですか。	ジョイントボックスはありません。途中で結線してもらえれば問題ありません。
4		
5		

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)