

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件名 大池町・南野口町地区配水管布設替工事外

	質 問	回 答
1	鑄鉄管GX形φ350mm関連の材料単価は令和2年4月の物価資料には記載がありませんが、令和2年8月の単価を採用していますか。	特記仕様書に記載のとおりです。
2	二重管スルー工法（第178号代価表、第179号代価表、第180号代価表、第181号代価表）で、それぞれの1本当たり注入量を教えてください。	第178号代価表 瞬結：692L、中結：202L 第179号代価表 瞬結：695L、中結：203L 第180号代価表 瞬結：695L、中結：203L 第181号代価表 瞬結：692L、中結：202L となります。
3	二重管スルー工法（第178号代価表、第179号代価表、第180号代価表、第181号代価表）で、それぞれ注入薬剤の瞬結と中結の注入比率を教えてください。	瞬結と中結の注入比率については上記数量を基に計算してください。

送 信 先	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06(6903)3131