

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件 名 泉町浄水場第1会議室外移設撤去工事

	質 問	回 答
1	ユニットハウスの基礎参考図がござい ますが、メーカーによって大きく異なりま す。基礎が大きくなった場合は追加費用 をみていただけますか？	任意扱いとしておりますので、メー カー製品の差異により生じる数量増減 については、設計変更対象外です。た だし、現場条件が異なる場合等につい ては、協議により対応させていただきます。
2	上記において、追加費用がNGであれ ばユニットハウスのメーカーを教えて 下さい。	三協フロンテア株式会社です。
3	ユニットハウスのLED照明や換気扇・エ アコンなどは建築工事で計上されてい ると思いますが、分電盤や引込工事は別途 工事ですか？	ユニットハウスに設置する分電盤工事 は本工事に含みます。引込工事及び分 電盤までの配線工事は、別工事で施工 します。
4	上記同様、流し台や電気温水器は計上 されていますが、給排水引込工事は別 途工事ですか？	その通りです。
5	電子レンジや冷蔵庫は図面表記だけ で別途でしょうか？	その通りです。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06(6903)3131